

## Dörr typ Daloc Säkerhetsdörr S93

Innehavare/Utfärdat för

**Daloc AB**

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

### Produktbeskrivning

Säkerhetsdörr typ S93, enkel- eller pardörr av stål med isolering av stenull, max. storlek B×H 1300×2300 alternativt 1200×2500 mm respektive B×H 2300×2300 alternativt 2200×2500 mm, brandteknisk klass A 60.

### Avsedd användning

Brandavskiljande innerdörr i byggnader

### Handelsnamn

Daloc S93

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass A 30, A 60	5:2311, andra stycket
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav*	5:534

\* En dörr med klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30 och en dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60.

### Tillhörande handlingar

"Monteringsanvisning för karmar typ 21, 31 och 34-39, DALOC MK 2131", daterad 2501

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar, daterade 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Industrigatan 7, Töreboda, Sverige  
Daloc AB, Odengatan 50, Mellerud, Sverige

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Töreboda alt. Mellerud
Produktens typbeteckning	S93
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	1561/96
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 88R10032 A, 89R10099 A, 91R12089, 91R12158, 94R12518, 97R12912 och 98R13061 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning certifikat/TG S93/Y93", senast daterad 2024-12-02.

## Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-12-06.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-07-01.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric