

# Säkerhetsdörr typ S33 och D33

Innehavare/Utfärdat för

**Daloc AB**

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

## Produktbeskrivning

Säkerhetsdörr typ S33, enkel-/pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan postinlägg, med eller utan säkerhetsglas, EI 30/E 60/E 120/A 30/A 60/A 120, S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub> samt EI<sub>2</sub> 15/EW 30, EI<sub>2</sub> 15/EW 60, EI<sub>2</sub> 30, EI<sub>2</sub> 30/EW 60 respektive EI<sub>2</sub> 60.

Säkerhetsdörr typ D33, enkeldörr av stål med utvändig beklädnad och med isolering av stenull, med eller utan postinlägg, EI 30, S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>.

Till ovanstående angivna dörrar finns ersättningsfyllning för igensättning av befintligt postinlägg i redan monterade typgodkända dörrar, brandteknisk klass EI 30.

## Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

## Handelsnamn

Daloc S33, D33

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

|                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brandmotstånd klass EI 15, EI 30, E 60, E 120                                                                           | 5:231                  |
| Brandmotstånd klass A 30, A 60, A 120                                                                                   | 5:2311, andra stycket  |
| Brandmotstånd klass EI <sub>2</sub> 30, EI <sub>2</sub> 60 enligt SS-EN 13501-2                                         | 5:231                  |
| Brandmotstånd klass EI <sub>2</sub> 15/EW 30*, EI <sub>2</sub> 15/EW 60*, EI <sub>2</sub> 30/EW 60 enligt SS-EN 13501-2 | 5:2311, första stycket |
| Brandgastäthet klass S <sub>a</sub> **, S <sub>200</sub> enligt SS-EN 13501-2                                           | 5:231                  |
| Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav***               | 5:534                  |

\* Uppfyller även klass EI<sub>2</sub> 20/EW 30 respektive EI<sub>2</sub> 20/EW 60 enligt SS-EN 13501-2.

\*\* Dörr i klass S<sub>a</sub> uppfyller även klass S<sub>a3</sub> som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

\*\*\* En dörr med klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30, dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60 och dörr med klass A 120 får användas där kravet är EI 120.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, DALOC MK 4142 daterad 2411  
Monteringsanvisning tätningslist, MK TÄTN.LIST daterad 2303

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollanvisning: Daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Daloc AB, Industrigatan 7, Töreboda, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Innehavare                         | Daloc AB                                                                              |
| Tillverkningsställe                | Töreboda                                                                              |
| Produktens typbeteckning           | tex S33                                                                               |
| Löpande tillverkningsnummer/datum  | nr/datum                                                                              |
| Typgodkännandets nummer            | 0921/00                                                                               |
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| RISE ackrediteringsnummer          | 1002                                                                                  |
| Kontrollorgan                      | RISE                                                                                  |

## Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr. 94R12518, 96R12831, 97R12912, 99R13269, P800158A, P903259, PX08274, PX17659-1, PX15558, 4P01694, 5P04931, 6P05771, 6P05771-1 rev. 2, 6P07129, 6P08247 och 6P09868 rev. 1 samt utlåtande P705019 från SP, rapporter P106779-1, 2P00777-2, 2P03066-2 och -3, 2P03498-1rev1, 8P05163, 167530-1 och 1181992-1Rev1 från RISE.

Klassifikationsrapporter brandgastäthet nr. 5P01018-4rev1 och 5P01018-8rev1 från RISE.  
Klassifikationsrapporter brandmotstånd nr. 5P06598-2rev2 (EI<sub>2</sub> 30, EI<sub>2</sub> 30/EW 60, EI<sub>2</sub> 60) och nr. 5P06598-4rev3 (EI<sub>2</sub> 15/EW 30, EI<sub>2</sub> 15/EW 60) från RISE.

För klasserna EI 15, EI 30, E 60, E 120, A 30, A 60 och A 120 gäller ritningar enligt "Ritningsförteckning S33/D33, TG 0921/00", senast daterad 2024-12-02. För övriga klaser, se klassifikationsrapporter.

## Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-09-03.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', followed by a long, horizontal, wavy line.

Martin Tillander